



แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง

มาตราส่วน

1 : 125

| สัญลักษณ์ไฟฟ้า | |
|----------------|---|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด |
| — | 1x36W. 220V.AC. FLUORESCENT LAMP w/REFLEXER TR > 95% ฝังฝ้า |
| — | 1x18W. 220V.AC. FLUORESCENT LAMP w/REFLEXER TR > 95% ฝังฝ้า |
| — | 1x36W. 220V.AC. FLUORESCENT LAMP w/REFLEXER TR > 95% ติดผนัง |
| — | 1x18W. 220V.AC. FLUORESCENT LAMP w/REFLEXER TR > 95% ติดผนัง |
| — | 1x18W. 220V.AC. FLUORESCENT LAMP เปลือย ชนิดอกไก่ ติดตั้งในกล่องไฟเหนืออ่างล้างหน้า |
| ○ | 1x32W. 220V.AC. FLUORESCENT LAMP ø12" (ครกย่นแก้ว) |
| ⊞ | 1x15W. 220V.AC. PLC/E. E-27 ไฟที่ติดตั้งในตู้ในอาคาร |
| ⊞ | 1x15W. 220V.AC. PLC/E. E-27 ไฟที่ติดตั้งในตู้ภายนอกอาคาร |
| ☼ | 500W. 220V.AC. HALOGEN LAMP FLOOD LIGHT |
| ⊙ | ø16" 220V.AC. CEILING FAN. (ROTARY TYPE) |
| ⊞ | 3-SPEED ON-OFF CEILING FAN |
| ⊞ | 1x10W. 240V.AC. SWITCH. |
| ⊞ | 1x10W. 240V.AC. 3-WAY SWITCH. |
| ⊞ | 1x10W. 240V.AC. 2P / E. DUPLEX RECEPTACLE. |
| ⊞ | JUNCTION BOX. FOR WATER PUMP |
| ⊞ | JUNCTION BOX. FOR WATER HEATER |
| LP | LOAD PANEL BOARD |
| DB | DISTRIBUTION BOARD |
| SW | 20 SETS (1x10A. 240V.AC. SWITCH) |
| MD | 60 PAIRS MAIN TELEPHONE DISTRIBUTION FRAME |
| TC | 10 PAIRS TELEPHONE BOX. |
| ⊞ | TELEPHONE OUTLET |
| ⊞ | TELEVISION OUTLET |
| ⊞ | CHANNEL AMPLIFIER & POWER SUPPLY UNIT |
| ⊞ | 3.5,7.5,11JTV. ANTENNA & SIGNAL SURGE PROTECTION |
| ⊞ | X-WAY SPILLER |
| ⊞ | X-WAY TAP-OFF |
| ⊞ | GROUNDING SYSTEM |
| WP. | WATER PROOF |

กรมช่างโยธาทหารเรือ

| | | |
|----------|--|---------------------|
| สถาปนิก | ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646 - ค | 9 ธ.ค. 45 |
| วิศวกร | ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646 - ค | 9 ธ.ค. 45 |
| เขียน | ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646 - ค | 9 ธ.ค. 45 |
| ผอ.กอง. | น.อ. <i>[Signature]</i> | 14 ม.ค. 46 |
| จก.ชมพร. | พล.ร.ต. <i>[Signature]</i> | 16 ม.ค. 46 |
| แบบ | อาคารที่พักนายทหารเรือ (S.O.Q.) 10 นาย | หมายเลขแบบ 46-2-041 |
| แสดง | ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง, สัญลักษณ์ไฟฟ้า | รวม 41 แผ่น |
| | | แผ่นที่ 29 |
| | | E 01 09 |